

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren – plaatsing vóór 01/01/2009

Art.1.- Definities

dakoppervlakte	de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak
hemelwater	Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater
hemelwaterput = hemelwatertank	Reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater
infiltratievoorziening	Voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem
bestaande woning	Woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07/09/99, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten

Art.2.- Premie

- §2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor bestaande woningen een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie.
- §2.2 Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie voor nieuwbouw en herbouwde woningen waarbij de aanleg van een hemelwaterput niet verplicht is volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- §2.5 In aanvulling op de premies zoals bedoeld in §2.1, §2.2, §2.3 en §2.4 kan door het Vlaamse Gewest in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 een bijkomende subsidie verleend worden voor de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening.

Art.3.- Toekenningsvoorwaarden voor de premie

- §3.1 De hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen'. De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten zijn:

- a) Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l

horizontale dakoppervlakte	minimale tankinhoud
50 tot 60 m ²	3000 l
61 tot 80 m ²	4000 l
81 tot 100 m ²	5000 l
101 tot 120 m ²	6000 l
121 tot 140 m ²	7000 l

141 tot 160 m ²	8000 l
161 tot 180 m ²	9000 l
181 tot 200 m ²	10000 l
> 200 m ²	5000 l per 100 m ²

Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 50 m², is de installatie van een hemelwaterput niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke premie toegekend indien voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde voorwaarden.

- b) Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.**
- c) Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
- d) De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering.
- f) De hemelwaterinstallatie is gebouwd na 1 januari 2004 volgens of in overeenstemming gebracht met de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.
- g) Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Art.4.- Premiebedrag

§4.1 De premie voor hemelwaterputten bedraagt 0,05 euro per liter waterinhoud met een maximum van 500 euro:

Art.5.- Controle

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie zal de gemeente zich er van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de premie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de toelage in aanmerking te komen.

Art.6.- Aanvraag tot premie

De aanvraag tot het bekomen van een premie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie. Bij de aanvraag stelt de gemeente de bouwheer een kopie van de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen' ter beschikking.

Art.7.- De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder –mits toestemming van de eigenaar- van de woning gelegen op het grondgebied van Oudenaarde slechts éénmalig toegekend.

Art.8.- Dit besluit treedt in werking vanaf 01/07/2007.

Art.9.- Het gemeentelijk subsidiereglement met betrekking tot het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten en voor IBA's dd. 31/01/2000 en haar wijzigingen dd. 27/03/2000, 07/05/2001 en 24/09/2001 en het gemeentelijk subsidiereglement voor infiltratievoorzieningen voor niet-verontreinigd hemelwater dd. 26/01/2004 worden per 01/07/2007 opgeheven;

VOORBEHOUDEN AAN DE MILIEUDIENST

**Identificatiegegevens
gemeentelijke controleur
stad Oudenaarde**

datum plaatsbezoek :/...../.....

door:

functie:

Handtekening:

Lieven De Kempeneer Vlarembtenaar

Jan Heirweg milieufunctionaris

Krista De Bock administratief medewerker

Beoordeling

- de voorgestelde werken komen in aanmerking voor subsidiëring
 - de voorgestelde werken komen **NIET** in aanmerking voor subsidiëring
- Volgende bemerkingen worden geformuleerd :

.....

.....

.....

.....

Handtekening: